



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности города Чебоксары

428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4,
тел. (8352)23-11-38, факс (8352)23-11-41, эл.адрес:ogpncheb@mail.ru

Предписание № 455 / 1 / 215

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике № 455 от 11.12.2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «14» декабря 2018 года, с 10 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин. «18» декабря 2018 года проведена **внеплановая, выездная** проверка заместителем главного государственного инспектора г.Чебоксары по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Потаповым Александром Леонидовичем объектов защиты юридического лица: Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее - МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, адрес фактического осуществления деятельности: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, адрес места нахождения объекта защиты: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14 (категория высокого риска) с целью: исполнения поручения Президента Российской Федерации от 11 октября 2018 года № Пр-1850, поручения Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 года № ЮБ-П4-7987 (места проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: инженером-энергетиком МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары Никифоровым А.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает подачу управляющих сигналов на технические средства пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защит.	<p>Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Часть 4 ст.83 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.</p>	До <u>01.03.2020</u> года	
2.	Пуск автоматической установки пожаротушения переведен (эксплуатируются) на ручной режим.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".</p> <p>Пункт 62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	До <u>01.03.2020</u> года	
3.	Противодымная защита помещений сцены (актового зала) находится в не рабочем состоянии.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".</p> <p>Пункт 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p>	До <u>01.03.2020</u> года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г.Чебоксары по пожарному надзору

А.Л.Потапов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) *(подпись)*

«18» декабря 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары
Воробьева Елена Витальевна

(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

«18» декабря 2018 г.

(подпись)