



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары
(наименование органа государственного пожарного надзора)

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.111
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 50/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение распоряжения (решения) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии Иванова Анатолия Васильевича №50 от 03.02.2022 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий — 21220061000201061396) в период с 10 час. 00 мин. 07.02.2022 по 10 час. 00 мин. 18.02.2022.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (Государственным инспектором города Чебоксары по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Шашкаровым Сергеем Геннадьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (Государственным инспектором города Чебоксары по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Анисимовой Светланой Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольно - надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики (МАОУДО "ДДЮТ" г. Чебоксары), ИНН 2128024030, осуществляющего деятельность по адресам: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Баумана, д. 1/68; ул. Ленинского Комсомола, д.76; ул. П. Лумумбы, д. 10.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Инженер — техник МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары Чувашской Республики Никифоров Анатолий Петрович
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, ул. Баумана, д.1/68				
1	Не обеспечено автоматическое открывание ворот в случае пожара	Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. (п. 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	20.02.2023	
2	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АПС и СОУЭ), предусмотренных заводом изготовителем, при эксплуатации более 10 лет (АУПС и СОУЭ уст. в мае 2007 г.)	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	20.02.2023	

3	Эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу в сторону ул. Ленинского. Комсомола, менее 1,2 м (ширина 0,95 м)	Российской Федерации») Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (п.8.1.12 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").	20.02.2023	
---	--	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инженер — техник МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары Чувашской Республики

Никифоров Анатолий Петрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«18» февраля 2022 года



(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г.Чебоксары УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (Государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору) капитан внутренней службы

Шашкаров Сергей Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«18» февраля 2022 года



Инспектор ОНД и ПР по г.Чебоксары УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (Государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы

Анисимова Светлана Александровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«18» февраля 2022 года



